



ACCIDENTE: Incendio

CONSIDERACIÓN DEL ACCIDENTE: Grave

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Comprobación del mantenimiento de los sistemas de extinción.
- Informar al personal de la ubicación de los sistemas de extinción y las salidas de emergencia.
- Asegurar que las salidas están libres de obstáculos.
- Evitar sobrecargas de red eléctrica, mantenimiento adecuado de los equipos e infraestructura.

PLAN DE EMERGENCIA PROPUESTO:

1. Identificación del foco
2. Cortar la corriente eléctrica
3. Intento de extinción por medios propios por el equipo de emergencias designado
4. Avisar si no se puede extinguir a las autoridades
5. Salir de las instalaciones de forma ordenada
6. Avisar a los servicios de emergencia
7. Contacto con el gestor autorizado para recogida de los posibles residuos

DATOS DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA (BOMBEROS, SERVICIOS DE LIMPIEZA...):

- Servicios de mantenimiento
- Coordinación de Servicios Generales
- Emergencias: 112

ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS:

- Consumo de agua
- Consumo de materia prima
- Vertido de aguas de extinción (detergentes, sólidos en suspensión..)
- Generación de residuos peligrosos (mat. quemado..)
- Emisiones a la atmósfera

COMPROBACIONES PERIÓDICAS (DESCRIPCIÓN):

Comprobación de la adecuada instalación y funcionamiento de sistemas de extinción.

Realización de simulacros.

FIRMADO: Coordinación Servicios Generales

PR/007